

歌舞伎町雑居ビル火災

- ・発生日:平成13年9月1日
- ・被害:死者44名、負傷者3名
- ・用途:16項イ(特定複合用途)
- ・延床面積:516㎡
- ・主な消防法令等違反:**消防用設備等点検報告未実施**、防火管理者未選任、消防計画未作成、避難障害、消防訓練未実施、自動火災報知設備感知器未警戒、避難器具未設置、誘導灯不点灯



大阪市個室ビデオ店火災

- ・発生日:平成20年10月1日
- ・被害:死者16名、負傷者9名
- ・用途:2項ニ(個室ビデオ店)
- ・延床面積:1,318㎡
- ・主な消防法令等違反:**消防用設備等点検報告未実施**、防火戸閉鎖不良(建築基準法)



札幌市グループホーム火災

- ・発生日:平成22年3月13日
- ・被害:死者7名、負傷者2名
- ・用途:6項ロ(グループホーム)
- ・延床面積:248㎡
- ・主な消防法令等違反:**消防用設備等点検報告未実施**、消防計画未届



福山市ホテル火災

- ・発生日:平成24年5月13日
- ・被害:死者7名、負傷者3名
- ・用途:5項イ(ホテル)
- ・延床面積:1,361㎡
- ・主な消防法令等違反:**消防用設備等点検報告未実施**、消防訓練未実施、屋内消火栓不具合(自家発電設備不具合)

